

DVP04AD-SL

Instruction Sheet



5011696004-A4L6

Analog Input Module



Thank you for choosing Delta's DVP series PLC. The analog input module of DVP04AD-SL series can read/write the data of analog input module by using instructions FROM/TO via DVP SV/EH2-L MPU program. The analog input module receives 16bit digital data of 4 groups from PLC MPU and converts it into 4 points analog input signal either in voltage or in current. Users can select input from voltage or current via wiring. Voltage input range is -10V~10VDC (resolution is 312.5 μ V). Current input range is -20mA ~ 20mA (resolution is 625nA).


EN ✕ DVP04AD-SL is an OPEN-TYPE device. It should be installed in a control cabinet free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. To prevent non-maintenance staff from operating DVP04AD-SL, or to prevent an accident from damaging DVP04AD-SL, the control cabinet in which DVP04AD-SL is installed should be equipped with a safeguard. For example, the control cabinet in which DVP04AD-SL is installed can be unlocked with a special tool or key.

EN ✕ DO NOT connect AC power to any of I/O terminals, otherwise serious damage may occur. Please check all wiring again before DVP04AD-SL is powered up. After DVP04AD-SL is disconnected, Do NOT touch any terminals in a minute. Make sure that the ground terminal \ominus on DVP04AD-SL is correctly grounded in order to prevent electromagnetic interference.

FR ✕ DVP04AD-SL est un module OUVERT. Il doit être installé que dans une enceinte protectrice (boîtier, armoire, etc.) saine, dépourvue de poussière, d'humidité, de vibrations et hors d'atteinte des chocs électriques. La protection doit éviter que les personnes non habilitées à la maintenance puissent accéder à l'appareil (par exemple, une clé ou un outil doivent être nécessaire pour ouvrir la protection).

FR ✕ Ne pas appliquer la tension secteur sur les bornes d'entrées/Sorties, ou l'appareil DVP04AD-SL pourra être endommagé. Merci de vérifier encore une fois le câblage avant la mise sous tension du DVP04AD-SL. Lors de la déconnection de l'appareil, ne pas toucher les connecteurs dans la minute suivante. Vérifier que la terre est bien reliée au connecteur de terre \ominus afin d'éviter toute interférence électromagnétique.

■ Product Profile & Dimension




Unit: mm [inch]

[Figure 1]


1. I/O module connection port	6. Mounting hole of the I/O module
2. Status indicator (POWER, RUN and ERROR)	7. I/O module connection port
3. Model name	8. Mounting slot (35mm)
4. I/O terminals	9. I/O module clip
5. Mounting slot clip	10. DC power input

■ I/O Terminal Layout




■ External Wiring

- Active-type



[Figure 2]

- Passive-type



[Figure 3]

Note 1: When performing analog input, please isolate other power wirings.

Note 2: When the A/D module is connected to current signals, make sure you short-circuit "V+" and "I+" terminals.

Note 3: If the noise is too significant, please connect FE to the grounding terminal.

Note 4: Please connect the ④ terminal on both the power module and A/D module to the system earth point and ground the system contact or connect it to the cover of power distribution cabinet.

Note 5: If the ripples at the loaded input terminal are too significant that causes noise interference on the wiring, connect the wiring to 0.1 ~ 0.47μF 25V capacitor.

■ Electrical Specifications

Analog / Digital module	Voltage input	Current input
Power supply voltage	24VDC (-15% ~ +20%) / 3.5W DVPPS01(PS02): input 100-240VAC, output 24VDC/1A(PS02: 2A)	

Analog / Digital module	Voltage input		Current input					
Analog input channel	4 channels / each module							
Range of analog input	±10V	±5V	±20mA	0 ~ 20mA	4 ~ 20mA			
Range of digital conversion	±32,000	±32,000	±32,000	0 ~ 32,000	0 ~ 32,000			
Hardware Resolution	16 bits	16 bits	16 bits	15 bits	15 bits			
Input impedance	< 0.5Ω							
Overall accuracy	±0.3% when in full scale (25°C, 77°F) ±0.5% when in full scale within the range of 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)							
Response time	250µs / each channel							
Max. output current	1KΩ ~ 2MΩ		—					
Tolerance carried impedance	—		0Ω~500Ω					
Digital data format	2's complement of 16 bits, 15 significant bits							
Isolation method	Optical coupler isolation between digital circuits and analog circuits. No isolation among analog channels. 500VDC between digital circuits and Ground 500VDC between analog circuits and Ground 500VDC between analog circuits and digital circuits 500VDC between 24VDC and Ground							
Series connection to DVP-PLC MPU	Connectable to the left side of MPU, numbered from 100 to 107 according to the position of module from the closest to farthest to MPU.							
Operation/storage temperature	Operation: 0°C~55°C (temp.), 5~95% (humidity), Pollution degree2 Storage: -25°C~70°C (temp.), 5~95% (humidity)							
Vibration/shock immunity	International standards: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/ IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)							

■ Control Register

CR#	Attrib.	Register name	Explanation
#0	O R	Model name	Set up by the system: DVP04AD-SL model code = H'4400
#1	O R	Firmware version	Display the current firmware version in hex.
#2	X R/W	CH1 input mode setting	Input mode: Default = H'0000. Take CH1 for example: Mode 0 (H'0000): Voltage input (±10V) Mode 1 (H'0001): Current input (±20mA) Mode 2 (H'0002): Current input (0~+20mA) Mode 3 (H'0003): Current input (+4~+20mA) Mode 4 (H'0004): Voltage input (±5V) Mode 5 (H'0005): Voltage input (0V~+5V) Mode 6 (H'0006): Voltage input (1V~+5V) Mode -1 (H'FFFF): Channel 1 unavailable
#3	X R/W	CH2 input mode setting	
#4	X R/W	CH3 input mode setting	
#5	X R/W	CH4 input mode setting	
#8	X R/W	CH1 sampling range	Set sampling range in CH1 ~ CH4: Range = K1 ~ K20 Default = K10
#9	X R/W	CH2 sampling range	
#10	X R/W	CH3 sampling range	
#11	X R/W	CH4 sampling range	
#12	X R	CH1 average input value	Average value of input signals at CH1 ~ CH4
#13	X R	CH2 average input value	
#14	X R	CH3 average input value	
#15	X R	CH4 average input value	
#16	X R	CH1 present input value	Present value of input signals at CH1 ~ CH4
#17	X R	CH2 present input value	
#18	X R	CH3 present input value	
#19	X R	CH4 present input value	

CR#	Attrib.	Register name	Explanation
#20	X R/W	Set value of CH1 upper bound	
#21	X R/W	Set value of CH2 upper bound	Set value of CH1~CH4 upper bound. Default = K32767.
#22	X R/W	Set value of CH3 upper bound	
#23	X R/W	Set value of CH4 upper bound	
#24	X R/W	Set value of CH1 lower bound	
#25	X R/W	Set value of CH2 lower bound	Set value of CH1~CH4 lower bound. Default = K-32768.
#26	X R/W	Set value of CH3 lower bound	
#27	X R/W	Set value of CH4 lower bound	
#28	X R/W	Adjusted Offset value of CH1	Set the adjusted Offset value of CH1 ~ CH4. Default = K0
#29	X R/W	Adjusted Offset value of CH2	Definition of Offset in DVP04AD-SL: The corresponding voltage (current) input value when the digital input value = 0.
#30	X R/W	Adjusted Offset value of CH3	
#31	X R/W	Adjusted Offset value of CH4	
#34	X R/W	Adjusted Gain value of CH1	Set the adjusted Gain value in CH1 ~ CH4. Default = K16,000
#35	X R/W	Adjusted Gain value of CH2	Definition of Gain in DVP04AD-SL: The corresponding voltage (current) input value when the digital input value = 16,000.
#36	X R/W	Adjusted Gain value of CH3	
#37	X R/W	Adjusted Gain value of CH4	
#42	X R/W	Function: Return to default setting	b0 ~ b3: reset CH1 ~ CH4 b4 ~ b15: reserved Default = H'0000. Give CH1 setting for example: When b0 is set to 1, all settings are reset to default setting.
#43	X R	Error status	Register for storing all error status. Refer to table of error status for more information. Default = H'0000.

Symbols: O means latched. X means not latched.
R means can read data by using FROM instruction.
W means can write data by using TO instruction.
LSB (Least Significant Bit): 1. Voltage input: $1_{\text{ LSB}} = 10V / 32,000 = 312.5\mu V$
2. Current input: $1_{\text{ LSB}} = 20mA / 32,000 = 625nA$

* CR#43: Error status value. See the table below.

Bit	Error Status	Content Value	Bit	Error Status	Content Value
b0	K1 (H'0001)	Power supply error	b1	K2 (H'0002)	Hardware error
b2	K4 (H'0004)	Mode setting error	b3	K8 (H'0008)	Reserved
b4	K16 (H'0010)	CH1 Upper / lower bound error	b5	K32 (H'0020)	CH2 Upper / lower bound error
b6	K64 (H'0040)	CH3 Upper / lower bound error	b7	K128 (H'0080)	CH4 Upper / lower bound error
b8	K256 (H'0100)	CH1 Conversion error	b9	K512 (H'0200)	CH2 Conversion error
b10	K1024 (H'0400)	CH3 Conversion error	b11	K2048 (H'0800)	CH4 Conversion error
b12	K4096 (H'1000)	Reserved	b13	K8192 (H'2000)	Hardware error
b14	K16384 (H'4000)	Default setting error	b15	K32768 (H'8000)	Reserved

* Note: Each error status is determined by the corresponding bit and there may be more than 2 errors occurring at the same time. 0 = normal; 1 = error.

■ Adjust A/D Conversion Curve

Users can adjust the conversion curves according to the actual needs by changing the Offset value (CR#28 ~ CR#31) and Gain value (CR#34 ~ CR#37).

Gain: The corresponding voltage/current input value when the digital output value = 16,000.

Offset: The corresponding voltage/current input value when the digital output value = 0.

- Equation for voltage input Mode0: $0.3125\text{mV} = 20\text{V}/64,000 = 10\text{V}/32,000$

$$Y = 16000 \times \left(\frac{X(V)}{10(V)} \times 32000 - \text{Offset} \right) / (\text{Gain} - \text{Offset}) \quad Y=\text{Digital output}, X=\text{Voltage input}$$

- Equation for voltage input Mode4 / Mode5 / Mode6: $0.15625\text{mV} = 10\text{V}/64,000 = 5\text{V}/32,000$

$$Y = 16000 \times \left(\frac{X(V)}{5(V)} \times 32000 - \text{Offset} \right) / (\text{Gain} - \text{Offset}) \quad Y=\text{Digital output}, X=\text{Voltage input}$$

- Equation for current input Mode1 / Mode2: $0.625\mu\text{A} = 40\text{mA}/64,000 = 20\text{mA}/32,000$


$$Y = 16000 \times \left(\frac{X(mA)}{20(mA)} \times 32000 - \text{Offset} \right) / (\text{Gain} - \text{Offset}) \quad Y=\text{Digital output}, X=\text{Current input}$$

- Equation for current input Mode3: $0.5\mu\text{A} = 16\text{mA}/32,000$


Adopt the Equation of current input Mode3, substitute Gain for 19200 (12mA) and Offset for 6400 (4mA)

$$Y = 16000 \times \left(\frac{X(mA)}{20(mA)} \times 32000 - 6400 \right) / (19200 - 6400) \quad Y=\text{Digital output}, X=\text{Current input}$$

- Mode 0:




- Mode 1:




Mode 0 of CR#2 ~ CR#5	$-10\text{V} \sim +10\text{V} \cdot \text{Gain} = 5\text{V} (16,000) \cdot \text{Offset} = 0\text{V} (0)$
Mode 1 of CR#2 ~ CR#5	$20\text{mA} \sim +20\text{mA} \cdot \text{Gain} = 10\text{mA} (16,000) \cdot \text{Offset} = 0\text{V} (0)$
Range of digital conversion	$-32,000 \sim +32,000$
Max./Min. range of digital conversion	$-32,384 \sim +32,384$

• Mode 2:




• Mode 3:




Mode 2 of CR#2 ~ CR#5	0mA ~ +20mA, Gain = 10mA (16,000), Offset = 0mA (0)
Mode 3 of CR#2 ~ CR#5	+4mA ~ +20mA, Gain = 12mA (19,200), Offset = 4mA (6,400)
Range of digital conversion	0 ~ +32,000
Max./Min. range of digital conversion	-384 ~ +32,384

• Mode 4:




Mode 4 of CR#2 ~ CR#5	-5V ~ +5V · Gain = 2.5V (16,000), Offset = 0V (0)
Range of digital conversion	-32,000 ~ +32,000
Max./Min. range of digital conversion	-32,384 ~ +32,384

• Mode 5:



• Mode 6:



Mode 5 of CR#2 ~ CR#5	0V ~ +5V, Gain = 2.5V (16,000), Offset = 0V (0)
Mode 6 of CR#2 ~ CR#5	1V ~ +5V · Gain = 3V, Offset = 1V
Range of digital conversion	0 ~ +32,000
Max./Min. range of digital conversion	-384 ~ +32,384

感謝您採用台達 DVP 系列產品。DVP04AD-SL 類比信號輸入模組可透過 DVP SV/EH2-L 主機程式以指令 FROM/TO 來讀寫資料。類比信號輸入模組接受來自 PLC 主機的 4 組 16 位元數位資料，再將數位資料轉換為 4 點類比信號輸入（電壓或電流皆可）。模組內具有多個 CR (Control Register) 暫存器，每個暫存器有 16 bits。使用者可經由配線選擇電壓輸入或電流輸入，電壓輸入範圍 -10V ~ 10VDC (解析度為 312.5uV)，電流輸入範圍 -20mA ~ 20mA (解析度為 625nA)。

- ✓ 請在使用之前，詳細閱讀本使用說明書。
- ✓ 實施配線前，務必關閉電源。於輸入電源切斷後，一分鐘之內，請勿觸摸內部電路。
- ✓ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機殼，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- ✓ 交流輸入電源不可連接於輸入/出信號端，否則可能造成嚴重損壞，請在上電之前再次確認電源配線，並請勿在上電時觸摸任何端子。
- ✓ 本體上之接地端子 ① 勿必正確的接地，可提高產品抗雜訊能力。
- ✓ 端子螺絲扭力為 1.95 kg-cm (1.7 in-lbs)，並請使用 60/75°C 銅導線。

■ 產品外觀尺寸與部位介紹

詳細圖示請參閱英文版頁碼 1 之 Figure1，單位：mm [inch]。


1. I/O 模組連接埠	6. I/O 模組定位孔
2. 電源、錯誤及運行指示燈	7. I/O 模組連接埠
3. 機種型號	8. DIN 軌槽 (35mm)
4. 端子	9. I/O 模組固定扣
5. DIN 軌固定扣	10. 電源輸入口

■ 輸入/輸出端子台配置


請參閱英文版頁碼 1 之端子配置圖，在此語言版本省略說明。

■ 外部配線

• 主動式



• 被動式



註 1：類比輸入請與其他電源線隔離。

註 2：如果連接電流訊號時，V+ 及 I+ 端子請務必短路。

註 3：如果雜訊過大，請將 FG 及接地端子連接。

註 4：請將電源模組之④ 端及 AD 模擬量信號輸入模塊之④ 端連接到系統接地點，再將系統接點作第三種接地或接到配電箱之機殼上。

註 5：如果輸入電壓有漣波造成配線受雜訊干擾時，請連接 0.1 ~ 0.47μF 25V 之電容。

■ 規格

類比/數位模組	電壓輸入		電流輸入			
電源電壓	24VDC (-15% ~ +20%) / 3.5W DVPPS01(PS02)：輸入 100~240VAC，輸出 24VDC/1A (PS02: 2A)					
類比訊號輸入通道	4 通道/台					
類比輸出範圍	±10V	±5V	±20mA	0 ~ 20mA	4 ~ 20mA	
數位資料範圍	±32,000	±32,000	±32,000	0 ~ 32,000	0 ~ 32,000	
解析度	16 bits	16 bits	16 bits	15 bits	15 bits	
輸入阻抗	< 0.5Ω					
總和精密度	±0.3% 在 (25°C, 77°F) 範圍內滿刻度時 ±0.5% 在 (0 ~ 55°C, 32 ~ 131°F) 範圍內滿刻度時					
回應時間	250μs × 通道數					
最大輸出電流	1KΩ ~ 2MΩ		—			
容許負載阻抗	—		0Ω~500Ω			
數位資料格式	16 位二補數，有效位 15 bits。					
隔離方式	類比電路與數位電路之間，透過光耦隔離，類比通道間未隔離 數位電路與接地之間：500VDC 類比電路與接地之間：500VDC 類比電路與數位電路之間：500VDC 24VDC 與接地之間：500VDC					
與 DVP-PLC 主機連接說明	連接於主機左側，模組編號以靠近主機之順序自動編號由 100 到 107。					
操作/儲存環境	操作：0°C ~ 55°C (溫度)，5 ~ 95% (濕度)，污染等級 2 儲存：-25°C ~ 70°C (溫度)，5 ~ 95% (濕度)					

類比/數位模組	電壓輸入	電流輸入
耐振動/衝擊	國際標準規範 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)	

■ 控制暫存器 CR

CR#	屬性		暫存器名稱	說明	
#0	O	R	機種型號	系統內定，DVP04AD-SL 機種代碼 = H'4400	
#1	O	R	韌體版本	16 進制，顯示目前韌體版本	
#2	X	R/W	CH1 輸入模式設定	輸出模式設定：出廠設定值 H'0000。以 CH1 說明： 模式 0 (H'0000)：電壓輸入 ($\pm 10V$) 模式 1 (H'0001)：電流輸入 ($\pm 20mA$) 模式 2 (H'0002)：電流輸入 ($0mA \sim +20mA$) 模式 3 (H'0003)：電流輸入 ($4mA \sim +20mA$) 模式 4 (H'0004)：電壓輸入 ($\pm 5V$) 模式 5 (H'0005)：電壓輸入 ($0V \sim +5V$) 模式 6 (H'0006)：電壓輸入 ($1V \sim +5V$) 模式-1 (H'FFFF)：關閉不使用	
#3	X	R/W	CH2 輸入模式設定		
#4	X	R/W	CH3 輸入模式設定		
#5	X	R/W	CH4 輸入模式設定		
#8	X	R/W	CH1 平均次數設定	通道 CH1 ~ CH4 訊號的平均次數設定： 設定範圍 K1 ~ K20 出廠設定值 K10	
#9	X	R/W	CH2 平均次數設定		
#10	X	R/W	CH3 平均次數設定		
#11	X	R/W	CH4 平均次數設定		
#12	X	R	CH1 輸入信號平均值	通道 CH1 ~ CH4 輸入信號平均值顯示	
#13	X	R	CH2 輸入信號平均值		
#14	X	R	CH3 輸入信號平均值		
#15	X	R	CH4 輸入信號平均值		
#16	X	R	CH1 輸入信號現在值	通道 CH1 ~ CH4 輸入信號現在值顯示	
#17	X	R	CH2 輸入信號現在值		
#18	X	R	CH3 輸入信號現在值		
#19	X	R	CH4 輸入信號現在值		
#20	X	R/W	CH1 上限設定值	CH1 ~ CH4 上限值設定，出廠設定值 K32767	
#21	X	R/W	CH2 上限設定值		
#22	X	R/W	CH3 上限設定值		
#23	X	R/W	CH4 上限設定值		
#24	X	R/W	CH1 下限設定值	CH1 ~ CH4 下限值設定，出廠設定值 K-32768	
#25	X	R/W	CH2 下限設定值		
#26	X	R/W	CH3 下限設定值		
#27	X	R/W	CH4 下限設定值		
#28	X	R/W	CH1 微調 Offset 值	通道 CH1 ~ CH4 訊號的 Offset 設定，出廠設定值 K0 Offset 定義： 當數位輸入值為 0 時的電壓(電流)輸入值	
#29	X	R/W	CH2 微調 Offset 值		
#30	X	R/W	CH3 微調 Offset 值		
#31	X	R/W	CH4 微調 Offset 值		
#34	X	R/W	CH1 微調 Gain 值	通道 CH1 ~ CH4 訊號的 Gain 設定，出廠設定值 K16,000	
#35	X	R/W	CH2 微調 Gain 值		

CR#	屬性		暫存器名稱	說明
#36	X	R/W	CH3 微調 Gain 值	Gain 定義： 當數位輸入值為 16,000 時的電壓(電流)輸入值
#37	X	R/W	CH4 微調 Gain 值	
#42	X	R/W	恢復出廠設定	b0 ~ b3：對應設定 CH1 ~ CH4 b4 ~ b15：保留 出廠值 H'0000，以 CH1 設定來說明： b0 設定為 1 時，所有設定值將回復為出廠設定值。
#43	X	R	錯誤狀態	儲存所有錯誤狀態的資料暫存器，請參照錯誤資訊表，預設值為 H'0000。

符號定義：
 O 表示為保持型。 X 表示為非保持型。
 R 表示為可使用 FROM 指令讀取資料。
 W 表示為可使用 TO 指令寫入資料。
 最低有效位值 LSB : 1. 電壓輸出： $1_{LSB} = 10V / 32,000 = 312.5\mu V$
 2. 電流輸出： $1_{LSB} = 20mA / 32,000 = 625nA$

※ CR#43 錯誤狀態表：

Bit	內容值	錯誤狀態	Bit	內容值	錯誤狀態
b0	K1 (H'0001)	電源異常	b1	K2 (H'0002)	硬體故障
b2	K4 (H'0004)	模式設定錯誤	b3	K8 (H'0008)	保留
b4	K16 (H'0010)	CH1 超出上下限設定	b5	K32 (H'0020)	CH2 超出上下限設定
b6	K64 (H'0040)	CH3 超出上下限設定	b7	K128 (H'0080)	CH4 超出上下限設定
b8	K256 (H'0100)	CH1 轉換錯誤	b9	K512 (H'0200)	CH2 轉換錯誤
b10	K1024 (H'0400)	CH3 轉換錯誤	b11	K2048 (H'0800)	CH4 轉換錯誤
b12	K4096 (H'1000)	保留	b13	K8192 (H'2000)	硬體故障
b14	K16384 (H'4000)	出廠校正值異常	b15	K32768 (H'8000)	保留

✿註：每個錯誤狀態由相對應之位元決定，有可能會同時產生兩個以上之錯誤狀態，0 代表正常無錯誤，1 代表有錯誤狀態產生。

■ 調整 A/D 轉換特性曲線


使用者可依實際應用需要來調整轉換特性曲線，調整時以改變 Offset 值(CR#28 ~ CR#31)及 Gain 值(CR#34 ~ CR#37)來進行。

Gain 定義：當數位輸出值為 16,000 時的電壓(電流)輸入值。


Offset 定義：當數位輸出值為 0 時的電壓(電流)輸入值。

詳細公式請參閱英文版頁碼 6 之定義，在此語言版本省略說明。

• 模式 0 :



• 模式 1 :



模式 0 (CR#2 ~ CR#5)

-10V ~ +10V , Gain = 5V (16,000) , Offset = 0V (0)

模式 1 (CR#2 ~ CR#5)

-20mA ~ +20mA , Gain = 10mA (16,000) , Offset = 0V (0)


數位資料範圍

-32,000 ~ +32,000


數位資料範圍極限值

-32,384 ~ +32,384

• 模式 2



• 模式 3



模式 2 (CR#2 ~ CR#5)

0mA ~ +20mA , Gain = 10mA (16,000) , Offset = 0mA (0)

模式 3 (CR#2 ~ CR#5)

+4mA ~ +20mA , Gain = 12mA (19,200) , Offset = 4mA (6,400)


數位資料範圍

0 ~ +32,000

數位資料範圍極限值


-384 ~ +32,384

• 模式 4




模式 4 (CR#2 ~ CR#5)	-5V ~ +5V , Gain = 2.5V (16,000), Offset = 0V (0)
數位資料範圍	-32,000 ~ +32,000
數位資料範圍極限值	-32,384 ~ +32,384

• 模式 5



• 模式 6



模式 5 (CR#2 ~ CR#5)	0V ~ +5V, Gain = 2.5V (16,000), Offset = 0V (0)
模式 6 (CR#2 ~ CR#5)	1V ~ +5V , Gain = 3V, Offset = 1V
數位資料範圍	0 ~ +32,000
數位資料範圍極限值	-384 ~ +32,384

感谢您采用台达 DVP 系列产品。DVP04AD-SL 模拟量信号输入模块可透过 DVP SV/EH2-L 主机程序以指令 FROM/TO 来读写数据。模拟量信号输入模块接受来自 PLC 主机的 4 组 16 位数字数据，再将数字数据转换为 4 点模拟量信号输入(电压或电流皆可)。模块内具有多个 CR (Control Register) 寄存器，每个寄存器有 16 bits。使用者可经由配线选择电压输入或电流输入，电压输入范围 -10V ~ 10VDC (分辨率为 312.5uV)，电流输入范围 -20mA ~ 20mA (分辨率为 625nA)。

- ✓ 请在使用之前，详细阅读本使用说明书。
- ✓ 实施配线前，务必关闭电源。于输入电源切断后，一分钟之内，请勿触摸内部电路。
- ✓ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机壳，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。
- ✓ 交流输入电源不可连接于输入/出信号端，否则可能造成严重损坏，请在上电之前再次确认电源配线。请勿在上电时触摸任何端子。本体上的接地端子 \oplus 务必正确的接地，可提高产品抗干扰能力。
- ✓ 端子螺丝扭力为 1.95 kg-cm (1.7 in-lbs)，并请使用 60/75°C 铜导线。

■ 產品外觀尺寸與部位介紹

详细图示请参阅英文版页码 1 之 Figure1，单位：mm [inch]。


1. I/O 模块连接口	6. I/O 模块定位孔
2. 电源、错误及运行指示灯	7. I/O 模块连接口
3. 机种型号	8. DIN 轨槽 (35mm)
4. 端子	9. I/O 模块固定扣
5. DIN 轨固定扣	10. 电源输入口

■ 輸入輸出端子台配置


请参阅英文版页码 1 之端子配置图，在此语言版本省略说明。

■ 外部配線

- 主动式



• 被动式



注 1：模拟量输入请与其它电源线隔离。

注 2：如果连接电流讯号时，V+ 及 I+ 端子请务必短路。

注 3：如果干扰过大，请将 FE 及接地端子连接。

注 4：请将电源模块的④ 端及 AD 模拟量输入模块的④ 端连接到系统接地点，再将系统接点作第三种接地或接到配电箱的机壳上。

注 5：如果输入电压有涟波造成配线受干扰干扰时，请连接 0.1 ~ 0.47μF 25V 的电容。

■ 规格

模拟量/数字量模块	电压输入		电流输入			
电源电压	24VDC (-15% ~ +20%) / 3.5W DVPPS01(PS02): 输入 100-240VAC, 输出 24VDC/1A (PS02: 2A)					
模拟量讯号输入信道	4 通道/台					
模拟量输出范围	±10V	±5V	±20mA	0 ~ 20mA	4 ~ 20mA	
数字数据范围	±32,000	±32,000	±32,000	0 ~ 32,000	0 ~ 32,000	
分辨率	16 bits	16 bits	16 bits	15 bits	15 bits	
输入阻抗	< 0.5Ω					
总和精密度	0.3% 在 (25°C, 77°F) 范围内满刻度时 0.5% 在 (0 ~ 55°C, 32 ~ 131°F) 范围内满刻度时					
响应时间	250μs × 通道数					
最大输出电流	1KΩ ~ 2MΩ		—			
容许负载阻抗	—		0Ω~500Ω			
数字数据格式	16 位二补码，有效位 15 bits。					
隔离方式	模拟量电路与数字量电路之间，透过光耦隔离，模拟通道间未隔离 数字量电路与接地之间：500VDC 模拟量电路与接地之间：500VDC 模拟量电路与数字量电路之间：500VDC 24VDC 与接地之间：500VDC					
与 DVP-PLC 主机连接说明	连接于主机左侧，模块编号以靠近主机之顺序自动编号由 100 到 107。					
操作/储存环境	操作：0°C ~ 55°C (温度), 5 ~ 95% (湿度), 污染等级 2 储存：-25°C ~ 70°C (温度), 5 ~ 95% (湿度)					

模拟量/数字量模块	电压输入	电流输入
耐振动/冲击	国际标准规范 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)	

■ 控制寄存器 CR

CR#	属性		寄存器名称	说明
#0	O	R	机种型号	系统内定, DVP04AD-SL 机种代码 = H'4400
#1	O	R	韧体版本	16 进制, 显示目前韧体版本
#2	X	R/W	CH1 输入模式设定	输出模式设定: 出厂设定值 H'0000。以 CH1 说明: 模式 0 (H'0000): 电压输入 ($\pm 10V$) 模式 1 (H'0001): 电流输入 ($\pm 20mA$) 模式 2 (H'0002): 电流输入 ($0mA \sim +20mA$) 模式 3 (H'0003): 电流输入 ($4mA \sim +20mA$) 模式 4 (H'0004): 电压输入 ($\pm 5V$) 模式 5 (H'0005): 电压输入 ($0V \sim +5V$) 模式 6 (H'0006): 电压输入 ($1V \sim +5V$) 模式-1 (H'FFFF): 关闭不使用
#3	X	R/W	CH2 输入模式设定	
#4	X	R/W	CH3 输入模式设定	
#5	X	R/W	CH4 输入模式设定	
#8	X	R/W	CH1 平均次数设定	信道 CH1 ~ CH4 讯号的平均次数设定: 设定范围 K1 ~ K20 出厂设定值 K10
#9	X	R/W	CH2 平均次数设定	
#10	X	R/W	CH3 平均次数设定	
#11	X	R/W	CH4 平均次数设定	
#12	X	R	CH1 输入信号平均值	信道 CH1 ~ CH4 输入信号平均值显示
#13	X	R	CH2 输入信号平均值	
#14	X	R	CH3 输入信号平均值	
#15	X	R	CH4 输入信号平均值	
#16	X	R	CH1 输入信号现在值	信道 CH1 ~ CH4 输入信号现在值显示
#17	X	R	CH2 输入信号现在值	
#18	X	R	CH3 输入信号现在值	
#19	X	R	CH4 输入信号现在值	
#20	X	R/W	CH1 上限设定值	CH1 ~ CH4 上限值设定, 出厂设定值 K32767
#21	X	R/W	CH2 上限设定值	
#22	X	R/W	CH3 上限设定值	
#23	X	R/W	CH4 上限设定值	
#24	X	R/W	CH1 下限设定值	CH1 ~ CH4 下限值设定, 出厂设定值 K-32768
#25	X	R/W	CH2 下限设定值	
#26	X	R/W	CH3 下限设定值	
#27	X	R/W	CH4 下限设定值	
#28	X	R/W	CH1 微调 Offset 值	信道 CH1 ~ CH4 讯号的 Offset 设定, 出厂设定值 K0 Offset 定义: 当数字输入值为 0 时的电压(电流)输入值
#29	X	R/W	CH2 微调 Offset 值	
#30	X	R/W	CH3 微调 Offset 值	
#31	X	R/W	CH4 微调 Offset 值	
#34	X	R/W	CH1 微调 Gain 值	信道 CH1 ~ CH4 讯号的 Gain 设定, 出厂设定值 K16,000 Gain 定义:
#35	X	R/W	CH2 微调 Gain 值	
#36	X	R/W	CH3 微调 Gain 值	

CR#	属性		寄存器名称	说明
#37	X	R/W	CH4 微调 Gain 值	当数字输入值为 16,000 时的电压(电流)输入值
#42	X	R/W	恢复出厂设定	b0 ~ b3: 对应设定 CH1 ~ CH4 b4 ~ b15: 保留 出厂值 H'0000, 以 CH1 设定来说明: b0 设定为 1 时, 所有设定值将回复为出厂设定值。
#43	X	R	错误状态	储存所有错误状态的数据缓存器, 请参照错误信息表, 默认值为 H'0000。
符号定义: O 表示为保持型。 X 表示为非保持型。 R 表示为可使用 FROM 指令读取数据。 W 表示为可使用 TO 指令写入数据。 最低有效位值(LSB): 1. 电压输出: $1_{LSB} = 10V / 32,000 = 312.5\mu V$ 2. 电流输出: $1_{LSB} = 20mA / 32,000 = 625nA$				

※ CR#43 错误状态表:

Bit	内容值	错误状态	Bit	内容值	错误状态
b0	K1 (H'0001)	电源异常	b1	K2 (H'0002)	硬件故障
b2	K4 (H'0004)	模式设定错误	b3	K8 (H'0008)	保留
b4	K16 (H'0010)	CH1 超出上下限设定	b5	K32 (H'0020)	CH2 超出上下限设定
b6	K64 (H'0040)	CH3 超出上下限设定	b7	K128 (H'0080)	CH4 超出上下限设定
b8	K256 (H'0100)	CH1 转换错误	b9	K512 (H'0200)	CH2 转换错误
b10	K1024 (H'0400)	CH3 转换错误	b11	K2048 (H'0800)	CH4 转换错误
b12	K4096 (H'1000)	保留	b13	K8192 (H'2000)	硬件故障
b14	K16384 (H'4000)	出厂校正值异常	b15	K32768 (H'8000)	保留

注: 每个错误状态由相对应之位决定, 有可能会同时产生两个以上之错误状态, 0 代表正常无错误, 1 代表有错误状态产生。

■ 調整 A/D 轉換特性曲線


使用者可依实际应用需要来调整转换特性曲线, 调整时以改变 Offset 值(CR#28 ~ CR#31)及 Gain 值(CR#34 ~ CR#37)来进行。

Gain 定义: 当数字量输出值为 16,000 时的电压(电流)输入值。


Offset 定义: 当数字量输出值为 0 时的电压(电流)输入值。

详细公式请参阅英文版页码 6 之定义, 在此语言版本省略说明。

• 模式 0:




• 模式 1:




模式 0 (CR#2 ~ CR#5)	-10V ~ +10V, Gain = 5V (16,000), Offset = 0V (0)
--------------------	--

模式 1 (CR#2 ~ CR#5)	-20mA ~ +20mA, Gain = 10mA (16,000), Offset = 0mA (0)
数字量数据范围	-32,000 ~ +32,000
数字量数据范围极限值	-32,384 ~ +32,384

• 模式 2:




• 模式 3:



模式 2 (CR#2 ~ CR#5)	0mA ~ +20mA, Gain = 10mA (16,000), Offset = 0mA (0)
--------------------	---


模式 3 (CR#2 ~ CR#5)	+4mA ~ +20mA, Gain = 12mA (19,200), Offset = 4mA (6,400)
数字量数据范围	0 ~ +32,000
数字量数据范围极限值	-384 ~ +32,384

• 模式 4:




模式 4 (CR#2 ~ CR#5)	-5V ~ +5V · Gain = 2.5V (16,000), Offset = 0V (0)
数字量数据范围	-32,000 ~ +32,000
数字量数据范围极限值	-32,384 ~ +32,384

• 模式 5:



• 模式 6:



模式 5 (CR#2 ~ CR#5)	0V ~ +5V, Gain = 2.5V (16,000), Offset = 0V (0)
模式 6 (CR#2 ~ CR#5)	1V ~ +5V · Gain = 3V, Offset = 1V
数字量数据范围	0 ~ +32,000
数字量数据范围极限值	-384 ~ +32,384